

## AIGÜES MONTBLANC

MURALLA ALFONS I, 16 BAIXOS  
43400 MONTBLANC  
TARRAGONA


### INFORME D'ASSAIG

SOL·LICITANT: AIGÜES MONTBLANC  
 DATA RECOLLIDA: 30/11/16 DATA RECEPCIÓ: 30/11/16  
 DATES ANÀLISIS: Inici: 30/11/16 Final: 05/12/16  
 TIPUS DE MOSTRA: AIGUA DE CONSUM  
 PUNT DE MOSTREIG: 05 ACN-X  
 OBTENCIÓ MOSTRA: PROPI INTERESSAT  
 REFERÈNCIA: 64558 N°INFORME: 2952B/16 DATA EMISSIÓ: 09/12/16

### ANÀLISI D'AIGUA DE CONSUM (R.D. 140/2003) ACN XARXA

PARÀMETRE	PNT	MÈTODE	UNITAT DE MESURA	RESULTAT	VALOR PARAMÈTRIC (R.D.140/2003)
<b>•Caràcters organolèptics</b>					
OLOR		Dilucions	Índex dilució	1	2 a 12°C 3 a 25°C
SABOR		Dilucions	Índex dilució	1	2 a 12°C 3 a 25°C
COLOR	1015	Colorimetria	mg / l Pt-Co	0	15
TERBOLESA	1013	Turbidimetria	U.N.T.	0,2	5
<b>•Caràcters físico-químics</b>					
CLOR RESIDUAL	1014	D.P.D.	mg / l Cl <sub>2</sub>	0,2	1,0
CLOR COMBINAT	1014	D.P.D.	mg / l Cl <sub>2</sub>	< 0,1	2,0
pH	1001	Electrometria	Unitat de pH	8,1	6,5 - 9,5
CONDUCTIVITAT	1002	Electrometria	µS / cm a 20°C	444	2500 a 20°C
<b>•Caràcters no desitjables</b>					
NITRATS	1009	Espectrofotometria	mg / l NO <sub>3</sub>	<5,0	50
AMONI	1011	Espectrofotometria	mg / l NH <sub>4</sub>	< 0,05	0,5
<b>•Caràcters microbiològics</b>					
COLIFORMS TOTALS	1845	Filtració membrana	u.f.c. / 100 ml	ABSÈNCIA	ABSÈNCIA
<i>Escherichia coli</i>	1846	Filtració membrana	u.f.c. / 100 ml	ABSÈNCIA	ABSÈNCIA

OBSERVACIONS: Mostra correcta per als paràmetres analitzats segons R.D.140/2003.

Els resultats del present dictamen corresponen únicament a la mostra rebuda i analitzada			Pàg 1/1
Revisat per: Director del laboratori		Aprovat per: Responsable Tècnic	
Anna Sánchez Farré	14/12/16	Anna Masdeu Roselló	14/12/16

- Prohibida la reproducció parcial de este informe sin la aprobació de Laboratori Comarcal d'Anàlisi Clíniques S.L.
- Establecimiento Técnico Auxiliar de la A.C.A. (Agència Catalana de l'Aigua)
- Laboratorio inscrito en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Catalunya nº 269
- Laboratorio autorizado por la Dirección General de Salud Pública nº R2-010-94

Documento certificado por MASDEU ROSELLO ANA - 46575449N.

Digitally signed by MASDEU ROSELLO ANA - 46575449N  
Date: 2016.12.14 17:44:26 CET  
Location: Montblanc